

# < 性能証明書 >

株式会社コスモプロジェクト

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1

セントラルパークタワー3317

TEL：03-5909-3218 FAX：03-5909-3318



羊毛断熱材「サーモウル」の性能を下記の通り証明いたします。

## 性能・仕様

製品名	スタンダード タイプB		
製品厚さ [mm]	105	熱抵抗値 [(m <sup>2</sup> ・K)/W]	2.3
密度 [kg/m <sup>3</sup> ]	17	熱伝導率 [W/(m・K)]	0.045
試験機関	一般財団法人 建材試験センター		
試験番号	第14A1038号	試験日	平成26年7月28日～29日

※JIS A 1412-2附属書B 保護熱板式熱流計法に準拠した試験によるものです。